Elekt. Mij. Klant Nr. : .....
Teller nr. : .....
Stand I : ..... Stand II : .....

O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~/ kontrolebezoek~~
volgens : AREI art. 270 / ~~AREI art. 271 / AREI art. 272~~ / .....
Aanvulling verslag nr. .....
Aard installatie : Nieuwe / ~~Uitbreiding / Wijziging / Voedingsbekabeling / Bovengronds / Wervelingen / Splitsing meter / Spanningswijziging~~
Type der lokalen : WONING
Plaats van onderzoek : BOLLOSTRAAT 93 3140 KEERBERGEN.
Eigendom van : DHR. EN MEVR. VAN DURME
Opdrachtgever : DHR. DE PETER CARLOS LUMBEEKSTRAAT 61 1700 DILBEEK.
Installateur : idem
BTW : BE. 748.200.491 ID-kaart : ..... Uitgereikt te : ..... Datum : .....
Onderzoeker : JURGEN MOENS Datum van onderzoek : 26/08/'99

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V 0 x 300 V + N~~ Max. Beveiliging : 2 x 40 A
Hoofdbeveiliging : Zek. : 2 x 40 A Schak. : 4/ diff 40 A 300 mA
Meter-bordverbinding : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : ..... aantal geleiders : ..... doorsnede : ..... mm²
~~Bovengronds net~~/ondergronds op bovengronds net/~~ondergronds net - Wachthuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat - aanwezig/niet aanwezig~~

Aardelektrode : Type : lus / ~~baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sektie : Pb+10 mm² Spreidingswaarde : 3 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 15 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ
Diff. schak. : algemene : 4/ 40 A 300 mA (type A) bijkomende : 4/ 40 A 30 mA (type A) (LMNO).

Beschrijving : zie schema's in bijlage

WERLEK - ELECTRABEL
Keerbergsesteenweg 6
3150 HAACHT
Tel. : 016 / 61.70.30
Fax : 016 / 61.70.49

MREJIERS
30/8/99

NOTA'S

BADKAMER NIET AFGEWERKT.

INBREUKEN

GEEN.

BESLUIT

De installatie is konform / ~~niet konform~~ met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema('s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gekontroleerd uiterlijk op : 26/08/2024, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / ~~[illegible]~~

vr. de direkteur,
de onderzoeker

JURGEN MOENS
Bonedenstraat 203
[illegible] KEERBERGEN
Tel/fax.: 02/269 07 07
GSM : 075/45 23 82

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 1b v/h ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht : 1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; 2) elke wijzigingen aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken direkte elektrische energie in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.